

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "26" июля 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 " " " 2017г.  
 10.08.2017

**АКТ № 1578.**

**Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 18 (под. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Таймырская 18.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ООО "Ателье" (S=617,4 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3382	715 Гкал	на приборе 1 шт.	20.07.2016	20.07.2020
МФ Ø 50 Т1	201020824	63882 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
МФ Ø 50 Т2	201020650	62688 т	на приборе 1 шт.	03.09.2016	03.09.2020
КТСП-Н t1	9028	46 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9028	30 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192726	6,4 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192690	6,4 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201020763	2171 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1419	45 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5334 ч			
			Всего установлено пломб: 7 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года

<b>По тепловой энергии</b>	<b>допускается</b>	<b>До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.</b>
<b>По горячей воде</b>	<b>допускается</b>	<b>До 24.03.2020 г.</b>

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Гл. инженер ООО "СеверныйБыт" С.В. Фролов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_