

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oaon-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "30 октября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В.Жданович
 " 25.10.2017 " 2017 г.

АКТ № 2689.
ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 26 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
 г. Норильск, ул. Таймырская 26.
 по адресу:
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта **соответствует**

 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: почта России, ИП Жебриков Д.Н., ООО "Грин-Норд" подключены после УУ.

ООО "Таймырский "Бускан" подключен до приборов УУ.

Состав оборудования :

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1322	1039 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 Т1	201020820	45223 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
МФ Ø 50 Т2	201020540	42334 т	на приборе 1 шт.	31.08.2016	31.08.2020
КТСП-Н t1	36057	73 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36057	53 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192672	6,1 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192639	5,9 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201020627	3216 т	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1647	59 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		7627 ч			
			Всего установлено пломб: 9шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

04.12.17

 Дата Подпись

 Дата Подпись

 Дата Подпись

 Дата Подпись

 Дата Подпись