

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"17" мая 2018 г. 10:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович
"_____" _____ 2018 г.

АКТ № 1061
допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "Талнахбыт" МКД, р-н Талнах, ул. Энтузиастов, 11 (п. 1-3)

(наименование потребителя)

по адресу: _____ г. Норильск, р-н Талнах, ул. Энтузиастов, 11 п. 1.2.3.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:
узел коммерческого учёта _____ **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	7869		на приборе 1 шт.	14.11.2017.	14.11.2021.
МФ Ø 25 В1	201019494	1603 м ³	на приборе 1 шт.	12.07.2016.	12.07.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47429	4,7 кгс/см ²		23.11.2016.	23.11.2020.
часы работы		3468 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1451		на приборе 1 шт.	17.01.2018.	17.01.2022.
МФ Ø 25 В1	201019141	234 м ³	на приборе 1 шт.	21.05.2016.	21.05.2020.
КОРУНД-ДИ Р1	47166	5,1 кгс/см ²		23.11.2016.	23.11.2020.
часы работы		299 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 21.05.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора по энергоснабжению В.В. Новоселов 8-913-526-78-24
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____
Дата _____ Подпись _____