

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
"14" ноября 2017 г. 10:20 ч.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
2017 г.

АКТ № 2949.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Федоровского 3 (под. 1-6).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Федоровского 3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ФСЛ "Горлица". Упр. Имущества (пустующее).

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4705		на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020638	818 м ³	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192724	6,1 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
часы работы		326 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4592		на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020621	828 м ³	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192700	6,3 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
часы работы		326 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4592		на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020601	838 м ³	на приборе 1 шт.	01.09.2016	01.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192717	6,4 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
часы работы		326 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 4

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4675		на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020615	1181 м ³	на приборе 1 шт.	06.09.2016	06.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192641	6,0 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
часы работы		264 ч			
Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4675		на приборе 1 шт.	22.11.2016	22.11.2020
МФ Ø 25 В1	201021201	800 м ³	на приборе 1 шт.	11.09.2016	11.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192673	7,5 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
часы работы		220 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1249		на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201020060	1719 м ³	на приборе 1 шт.	01.09.2016	01.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192670	6,0 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
часы работы		2216 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации


ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко


(должность, фамилия, номер телефона)

10.09.18 
Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____


Дата _____ Подпись _____