

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учета  
Дата проведения проверки  
"20" декабря 2017 г. 11:50 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович  
2017 г.

### АКТ № 3675.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Федоровского 16 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Федоровского 16.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

#### Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4698		на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 25 В1	201021015	998 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192749	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		05.10.2016	05.10.2020
часы работы		872 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

#### Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5678		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 25 В1	201020946	978 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	09.09.2016	09.09.2020
КОРУНД-ДИ Р1	192747	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		05.10.2016	05.10.2020
часы работы		4898 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

#### Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4680		на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
МФ Ø 25 В1	201020437	1840 м <sup>3</sup>	на приборе 1 шт.	26.08.2016	26.08.2020
КОРУНД-ДИ Р1	49633	5,0 кгс/см <sup>2</sup>		24.11.2016	24.11.2020
часы работы		852 ч			
				Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	


На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 26.08.2020 г.

**Представители:**


Ответственный представитель потребителя  
Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
(должность, фамилия, номер телефона)

15.02.18.   
Дата Подпись


Представитель КОС  
Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

14.02.18.   
Дата Подпись


Представитель монтажной организации  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

  
Дата Подпись

Теплоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

  
Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

  
Дата Подпись