

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "21" января 2019 г.

АКТ № 49

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Кирова 7/10 (под. 1).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Кирова 7/10.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Состав оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1547	697 Гкал	на приборе 1 шт.	16.07.2018.	16.07.2022.
МФ Ø 65 Т1	201015973	56853 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
МФ Ø 65 Т2	201015946	54270 т	на приборе 1 шт.	25.11.2015	25.11.2019
КТСП-Н t1	15287	80 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15287	67 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170857	5,8 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171314	4,8 кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201012632	17081 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013995	15998 т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15130	80 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15130	70 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		4523 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 1 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 01.07.2019 г., по горячей воде до 01.07.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____