

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "24" марта 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 " 18 " 03 2017 2017г.

АКТ № 627.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 22 (под. 1-4).

по адресу: (наименование потребителя и его абонентский номер)
 г. Норильск, ул. Комсомольская 22.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: СНП Школьный А.Ю. (S=255,1 м²). ОАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" (S=90,1 м²).

в следующем составе оборудования :

Тип прибора		Тех. Этаж.		Дата поверки	
Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы			
ВКТ-9	1251	977 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017877	23903 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017336	22546 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н т1	34828	67 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н т2	34828	56 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188047	3,9 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188042	3,4 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018102	2321 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КТСП-Н гвс т3	1532	67 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		2412 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:
 Ответственный представитель потребителя
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____