

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "14" февраля 2019 г.

АКТ № 237.

периодической проверки узла учёта тепловой энергии, теплоносителя у потребителя

ООО "Заполярный жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Комсомольская 22 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская 22.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: СНП Школьный А.Ю. (S=255,1 м²). ОАО "Азиатско-Тихоокеанский банк" (S=90,1 м²).

Состав оборудования:

Тех. Этаж.

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1251	3309 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201017877	133575 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017336	125245 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	34828	63 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	34828	34 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188047	5,0 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188042	5,0 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
МФ Ø 32 гвс Т3	201018102	9145 т	на приборе 1 шт.	27.03.2016	27.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1532	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		20051 ч			
			Всего установлено пломб: 9шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


Коммерческий учёт тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 года, по горячей воде до 28.05.2019 года.


Представители:

Ответственный представитель потребителя
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 83 от 13.02.2019 г.
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Миршнниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 