

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "20" декабря 2017 г. 10:20 ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017 г.

АКТ № 3735.

допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Космонавтов 12 (под. 1-4).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Космонавтов 12.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 1

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 2375 | | на приборе 1 шт. | 04.10.2017 | 04.10.2021 |
| МФ Ø 25 В1 | 201020745 | 276 м³ | на приборе 1 шт. | 06.09.2016 | 06.09.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186399 | 6,1 кгс/см² | | 06.04.2016 | 06.04.2020 |
| часы работы | | 3217 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.) | | |

Подъезд № 2

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 2124 | | на приборе 1 шт. | 04.10.2017 | 04.10.2021 |
| МФ Ø 25 В1 | 201020771 | 286 м³ | на приборе 1 шт. | 06.09.2016 | 06.09.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186968 | 6,3 кгс/см² | | 11.04.2016 | 11.04.2020 |
| часы работы | | 420 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.) | | |

Подъезд № 3

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 2124 | | на приборе 1 шт. | 04.10.2017 | 04.10.2021 |
| МФ Ø 25 В1 | 201020738 | 344 м³ | на приборе 1 шт. | 06.09.2016 | 06.09.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186499 | 6,4 кгс/см² | | 07.04.2016 | 07.04.2020 |
| часы работы | | 420 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.) | | |

Подъезд № 4

| Тип прибора | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|------------|
| ВКТ-9 | 524 | | на приборе 1 шт. | 29.05.2015 | 29.05.2019 |
| МФ Ø 25 В1 | 201020956 | 343 м³ | на приборе 1 шт. | 09.09.2016 | 09.09.2020 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186939 | 6,0 кгс/см² | | 23.11.2016 | 23.11.2020 |
| часы работы | | 420 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3шт. на зап. арм.) | | |

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 29.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
(должность, фамилия, номер телефона)

31.01.18
Дата Подпись

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

26.01.18
Дата Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

*Схема установки автономного узла коммерческого учета
тепловодоресурсов здания МКД по адресу:
г. Норильск, р-н Талнах, ул. Космонавтов, 12*

