

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
Дата проведения проверки  
"14" декабря 2017 г. 11:20 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"  
И.В.Жданович  
" " " 2017 г.

### АКТ № 3476.

допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Космонавтов 15 (под. 1-3).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Космонавтов 15.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: Пустующее помещение Управления имущества. ИП Сотникова. ООО "Сапфир". (хвс подключено после ОДПУ).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1328		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 40 В1	201018254	15676 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	15.04.2016	15.04.2020
КОРУНД-ДИ Р1	186473	5,5 кгс/см <sup>2</sup>		07.04.2016	07.04.2020
часы работы		8988 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 28.05.2019 г.

#### Представители:

Ответственный представитель потребителя

Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
(должность, фамилия, номер телефона)

17.01.18  
Дата Подпись

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

26.01.18  
Дата Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Дата Подпись

Схема установки автономного узла коммерческого учета  
тепловодоресурсов здания МКД по адресу:  
г. Норильск, ул. Космонавтов, 15

