

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "24" марта 2017г. 09:00

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 " 19 " 0 6 2017 2017г.

АКТ № 626.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 31 (под. 1).

по адресу: _____
 (наименование потребителя и его абонентский номер)

г. Норильск, ул. Лауреатов 31.

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением
 Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Курбанов (S=15,09 м²).

в следующем составе оборудования :

| ТЦ | | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы | Дата поверки | |
|--------------|-----------------|--|---|--------------|------------|
| Тип прибора | Заводской номер | | | | |
| ВКТ-9 | 2021 | | на приборе 1 шт. | 15.01.2016 | 15.01.2020 |
| МФ Ø 42 В1 | 201014140 | 34785 м³ | на приборе 1 шт. | 16.07.2015 | 16.07.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 186841 | 3,7 кгс/см² | | 14.04.2016 | 14.01.2020 |
| часы работы | | 9636 ч | | | |
| | | | Всего установлено пломб: 6 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.) | | |

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

| | | |
|------------------|-------------|------------------|
| По холодной воде | допускается | до 16.07.2019 г. |
|------------------|-------------|------------------|

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____