


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "04" апреля 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "18.04.2017" 2017г.

**АКТ № 686.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 15 (под. 1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский 15.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Губернские аптеки (S=530,1 м²).

в следующем составе оборудования:

Аптека ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4608	11 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 50 Т1	201013547	773 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 50 Т2	201016922	733 т	на приборе 1 шт.	03.03.2016	03.03.2020
КТСП-Н t1	34690	66 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34690	59 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188007	5,1 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188014	4,4 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201019013	36 т	на приборе 1 шт.	17.05.2016	17.05.2020
КТСП-Н гвс t3	1466	65 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		2502 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 24.03.2020 г.

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 Гл. Инженер К.Н. Бариллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_