

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приемная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 24 декабря 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 3106**

Периодической проверки узла учета тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "Заполярный Жилищный трест". МКД, г. Норильск, пр. Ленинский 15 (под. 1-2).**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, пр. Ленинский 15.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Губернские аптеки (S=530,1 м²).

в следующем составе оборудования:

Аптека ТЦ

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4608	1124 Гкал	на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 50 Т1	201013547	60161 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 50 Т2	201016922	63605 т	на приборе 1 шт.	03.03.2016	03.03.2020
КТСП-Н t1	34690	73 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	34690	55 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	188007	5,1 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
КОРУНД-ДИ Р2	188014	4,4 кгс/см²		27.05.2016	27.05.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201019013	4075 т	на приборе 1 шт.	17.05.2016	17.05.2020
КТСП-Н гвс t3	1466	65 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		15831 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 03.07.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г.**

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 12 от 12.04.2017

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_