

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"29" апреля 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
И.В. Жданович  
2016г.

**АКТ № 633.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 22.**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 22.  
и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: ИП Илюшечкина Г. Р.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1669	1562 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201013759	67642 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.02019
МФ Ø 65 Т2	201013503	54079 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.02019
КТСП-Н t1	16907	76 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16907	61 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171874	6,4кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171853	5,3кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201012447	17119 т	на приборе 1 шт.	13.07.2015	13.07.02019
МФ Ø 25 гвс Т4	201010551	15610 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t1	17011	75 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t2	17011	71 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4900 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя  
Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации  
ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации  
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_