


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "25" октября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 07.11.2016 2016г.

АКТ № 1994.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 88 (под. 1-3).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Нансена 88.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты:

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2484	57 Гкал	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201017454	1962 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201017416	1417 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34625	62 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34625	45 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181425	4,8 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181346	4,9 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017585	585 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	248	58 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		1373 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 ноября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 

Дата _____ Подпись 