

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 10 октября 2018 г. 11 : 43

**АКТ № 2204**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя  
**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 1Б (под. 1).**

по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе 1Б.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты после приборов учёта.: ИП Журавчак (S=98,20 м²). ВТБ Мед. страхование (S=97,7 м²).

Состав оборудования :

**Подъезд № 1**

| Тип прибора    | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                             | Дата поверки |            |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------------|------------|
| ВКТ-9          | 5692            | 966 Гкал                            | на приборе 1 шт.   | 21.03.2017   | 21.03.2021 |
| МФ Ø 65 Т1     | 201017917       | 42203 т                             | на приборе 1 шт.   | 25.03.2016   | 25.03.2020 |
| МФ Ø 65 Т2     | 201017633       | 38128 т                             | на приборе 1 шт.   | 25.03.2016   | 25.03.2020 |
| КТСП-Н t1      | 34653           | 59 °С                               | на приборе 1 шт.   | 20.12.2015   | 20.12.2019 |
| КТСП-Н t2      | 34653           | 48 °С                               | на приборе 1 шт.   | 20.12.2015   | 20.12.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р1   | 181571          | 6,8 кгс/см²                         |  | 30.11.2015   | 30.11.2019 |
| КОРУНД-ДИ Р2   | 181689          | 5,2 кгс/см²                         |  | 03.12.2015   | 03.12.2019 |
| МФ Ø 32 гвс Т3 | 201017579       | 3840 т                              | на приборе 1 шт.   | 23.03.2016   | 23.03.2020 |
| КТСП-Н гвс t3  | 171             | 55 °С                               | на приборе 1 шт.   | 28.01.2016   | 28.01.2020 |
| часы работы    |                 | 11923 ч                             |  |              |            |
|                |                 |                                     | Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) |              |            |

Прибор имеет реверсный режим.




**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 20.12.2019 г., по горячей воде до 28.01.2020 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 25 от 15.05.2018  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_