


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "21" мая 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В.Жданович
 " " " " 2018 г.
 29.05.2018

АКТ № 995

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 6 (под. 1-6).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Орджоникидзе 6.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

в следующем составе оборудования и пломбируется :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5703		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 25 В1	201022474	7241 м³	на приборе 1 шт.	10.11.2016	10.11.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190566	5,5 кгс/см²		26.07.2016	26.07.2020
часы работы		10291 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 5

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
РМ-5 Ø 25 В1	355291	2494 м³	на приборе 1 шт.	06.08.2015	06.08.2019
ИД Р1	100205	5,7 кгс/см²		07.10.2016	07.10.2018
часы работы		3262 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 06.08.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 И.о. главного инженера ООО "УК"Город" Ф.Б. Исаев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____
 Дата _____ Подпись _____