


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учета
Дата проведения проверки
03 октября 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
" " " " 2018 г.
10.10.2018

АКТ № 2121

Допуска к эксплуатации узла учета холодной воды у потребителя

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, ул. Орджоникидзе 10 (под. 1-17).

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, ул. Орджоникидзе 10.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ИП Велиев Ш.Г. ООО "Дантист Плюс". ИП Беренгардт С.В. ИП Борсук О.И.

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4554		на приборе 1 шт.	17.11.2016	17.11.2020
МФ Ø 25 В1	201017192	5113 м ³	на приборе 1 шт.	17.03.2016	17.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185834	5,7 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		15796 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4536		на приборе 1 шт.	15.11.2016	15.11.2020
МФ Ø 25 В1	201017282	14916 м ³	на приборе 1 шт.	19.03.2016	19.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185984	5,7 кгс/см ²		25.11.2016	25.11.2020
часы работы		15779 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 10

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5668		на приборе 1 шт.	22.03.2017	22.03.2021
МФ Ø 25 В1	201022804	13075 м ³	на приборе 1 шт.	23.11.2016	23.11.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190637	5,7 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
часы работы		13709 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 12

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5705		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 25 В1	201022294	9026 м ³	на приборе 1 шт.	28.10.2016	28.10.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190714	5,7 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
часы работы		13530 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Подъезд № 15

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	5675		на приборе 1 шт.	21.03.2017	21.03.2021
МФ Ø 25 В1	201022788	12476 м ³	на приборе 1 шт.	24.11.2016	24.11.2020
КОРУНД-ДИ Р1	190646	5,7 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
часы работы		13602 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Подъезд № 17

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4513		на приборе 1 шт.	16.11.2016	16.11.2020
МФ Ø 25 В1	201018011	15148 м ³	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	185992	5,7 кгс/см ²		25.03.2016	25.03.2020
часы работы		15780 ч			
Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 17.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

И.о. главного инженера Л.Е. Шакуло


(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов

(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов


(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линецкий

(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____