

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "10" июня 2019 г.

АКТ № 983.
 периодической проверки узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Полярная 13 (под. 1).

по адресу: г. Норильск, ул. Полярная 13.
 (наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: Пустующие помещения Управления имущества (S=228,8 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	6057	1577 Гкал	на приборе 1 шт.	20.07.2017	20.07.2021
МФ Ø 65 Т1	201018497	88814 т	на приборе 1 шт.	22.04.2016	22.04.2020
МФ Ø 65 Т2	201017749	86655 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	9935	58 °С	на приборе 1 шт.	22.10.2018	22.10.2022
КТСП-Н t2	9935	50 °С	на приборе 1 шт.	22.10.2018	22.10.2022
КОРУНД-ДИ Р1	A566302	5,8 кгс/см ²		15.12.2018	15.12.2023
КОРУНД-ДИ Р2	190749	5,8 кгс/см ²		26.07.2016	26.07.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201020919	3314 т	на приборе 1 шт.	09.09.2016	09.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1651	58 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		14287 ч			
			Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 24.03.2020 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:
Теплоснабжающей организации
 Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Ответственный представитель потребителя
 Мастер участка Л.А. Демидова
 (должность, фамилия, номер телефона)

Подпись

дата

Подпись

Начальник отдела приборного учёта

А.Ю. Линицкий