

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "01" августа 2019 г.

АКТ № 1378.
 периодической проверки узла учета тепловой энергии, горячей воде у потребителя
ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Строителей 31 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
 г. Норильск, ул. Строителей 31.
 по адресу:
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: МНОО "Семья" (S=167,5 м²). Управление имущества (S=66,7 м²).

Бытовое помещение (S=42 м²).

Состав оборудования:

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1256	605 Гкал	на приборе 1 шт.	28.12.2018	28.12.2022
МФ Ø 50 Т1	201018858	61184 т	на приборе 1 шт.	13.05.2016	13.05.2020
МФ Ø 50 Т2	201020656	60003 т	на приборе 1 шт.	03.09.2016	03.09.2020
КТСП-Н t1	9022	63 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	9022	54 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
СДВ-И Р1	A566171	6,3 кгс/см ²		15.12.2018	15.12.2023
КОРУНД-ДИ Р2	192798	6,3 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021104	2451 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1283	61 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		7241 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 01.07.2019 г., по горячей воде до 24.03.2020 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Мастер участка приборов учета энергии Л.А. Демидова
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____

Дата _____ Подпись _____