

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приемная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учета
 Дата проведения проверки
 "20" сентября 2018 г.

АКТ № 1870
Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "ЖКС". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 21 (под. 1-7).

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская 21.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта **соответствует**
соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Михотин (S=57,1 м).

Состав оборудования:

ТС тех. Этаж. ГВС Подъезд № 6

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1467	9328 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 150 T1	201014316	566983 т	на приборе 1 шт.	17.07.2015	17.07.2019
МФ Ø 150 T2	201013575	540827 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н t1	31514	65 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КТСП-Н t2	31514	57 °С	на приборе 1 шт.	16.12.2015	16.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170746	6,5 кгс/см ²		11.07.2015	11.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171032	6,3 кгс/см ²		10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 40 гвс T3	201013772	30892 т	на приборе 1 шт.	10.07.2015	10.07.2019
МФ Ø 32 гвс T4	201013543	20594 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
КТСП-Н гвс t3	3284	65 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3284	59 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		16658 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2583		на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 40 гвс T3	201014155	91201 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 32 гвс T4	201014221	59110 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17025	65 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17025	51 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		19470 ч			
			Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учета до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.





Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Зам. главного инженера ООО "ЖКС" Фирсов Д.А.
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель МУП КОС
 Зам. Начальника ЦАС А.И. Новоселов
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____

 Дата _____ Подпись _____