

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 "23" апреля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович  
 2018 г.  
 15.05.2018

**АКТ № 905**

Ввода в эксплуатацию узла учёта горячей воды у потребителя

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская, 49 (п. 1-8).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, 49.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ООО "Красивые люди". Приход храма Св. Луки. ООО "Зима". Община "Кумак Кытыл".

Состав оборудования:

**Подъезд № 3**

| Тип прибора    | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                          | Дата поверки |             |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------|
| ВКТ-9          | 2440            |                                     | на приборе 1 шт.  | 21.03.2016.  | 21.03.2020. |
| МФ Ø 32 гвс ТЗ | 201012459       | 10803 т                             | на приборе 1 шт.  | 13.05.2015.  | 13.05.2019. |
| КТСП-Н гвс тЗ  | 188             | 57 °С                               | на приборе 1 шт.  | 28.01.2016.  | 28.01.2020. |
| часы работы    |                 | 17166 ч                             |   |              |             |
|                |                 |                                     | Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зал. арм.) |              |             |

**Подъезд № 6**

| Тип прибора    | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                          | Дата поверки |             |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------|
| ВКТ-9          | 5699            |                                     | на приборе 1 шт.  | 22.03.2016.  | 22.03.2020. |
| МФ Ø 32 гвс ТЗ | 201018074       | 4265                                | на приборе 1 шт.  | 26.03.2016   | 26.03.2020  |
| КТСП-Н гвс тЗ  | 2558            | 61 °С                               | на приборе 1 шт.  | 13.05.2016   | 13.05.2020  |
| часы работы    |                 | 2747 ч                              |   |              |             |
|                |                 |                                     | Всего установлено пломб: 3 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.) |              |             |

**Коммерческий учет горячей воды ведется по приборам учёта до 13.05.2019 г.**

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

Зам. главного инженера "Жилкомсервис" Фирсов Д.А.  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_