


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "19" декабря 2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "03.02.2017" 2016г.

**АКТ № 2805.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Талнахская 53 к-1 (под. 1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

г. Норильск, ул. Талнахская 53.

по адресу:

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным  
 постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Субабоненты: МУП "КОС" бытовка (S=360,4 м²). ИП Шегай (S=90,9 м²). ИП Антонян (S=152 м²)

**Примечание: Отсутствует возможность установки приборов учета ул. Талнахская 53 к-2**

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2573	667 Гкал	на приборе 1 шт.	28.03.2016	28.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201012845	19760 т	на приборе 1 шт.	30.04.2015	30.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201015851	16524 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н t1	34954	98 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34954	85 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171031	6,5 кгс/см²		10.07.2015	10.07.2019
КОРУНД-ДИ Р2	170954	6,3 кгс/см²		11.07.2015	11.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201014216	2809 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н гвс t3	203	95 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		4233 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.
По горячей воде	допускается	До 16.07.2019 г.

**Представители:**


Ответственный представитель потребителя  
 Начальник УНиА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_