


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "17" июня 2016г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 "04" "07" 2016г.

**АКТ № 1114.**

**допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 18 (п. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 18.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Субабоненты: 15 пустующих помещений

в следующем составе оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1701	Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201014070	т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013956	т	на приборе 1 шт.	11.07.2015	11.07.2019
КТСП-Н t1	34968	°С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34968	°С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171317	кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	170851	кгс/см <sup>2</sup>		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201013061	1002 т	на приборе 1 шт.	15.05.2015	15.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201014219	3893 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н гвс t3	15122	41 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t4	15122	19 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		3360 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч.	шт. на зап. арм.)	

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2016 года

<b>По тепловой энергии</b>		
<b>По горячей воде</b>	<b>допускается</b>	<b>До 15.05.2019 г.</b>

**Представители:**

Ответственный представитель потребителя

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЗАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации


Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий


(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко


(должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись