

АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "31" августа 2016г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович  
 2016г.

АКТ № 325/1

ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "ЖКС", МКД г. Норильск, ж.о. Оганер, Югославская 16. п. 1.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 16.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным  
 постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ИП Машукова Ю.Е. S= 106,3 м<sup>2</sup>

ФГУП ПО Почта России S= 101,4 м<sup>2</sup>

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1347	394 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 Т1	201013201	296445 т	на приборе 1 шт.	05.05.2015	05.05.2019
МФ Ø 50 Т2	201015843	297431 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н t1	17058	61 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	17058	50 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171696	4,7 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171796	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		215 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201013392	7817 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201015758	6771 т	на приборе 1 шт.	20.11.2015	20.11.2019
КТСП-Н гвс t3	17060	59 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17060	54 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р3	171576	4,7 кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р4	171634	4,4 кгс/см <sup>2</sup>		24.07.2015	24.07.2019
часы работы		6246 ч			
			Всего установлено пломб: 18 шт. (в т. ч. 9 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 сентября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "ЖКС" С.Н. Перегонцев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_