

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "31" августа 2016г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"
 И.В. Жданович
 2016г.

АКТ № 489/1

ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "ЖКС", МКД г. Норильск, ж.о. Оганер, Югославская 36, п. 1.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 36.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: СНП Губаев Ч.Б S= 99,1 м²

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1596	536 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 Т1	201003531	32897 т	на приборе 1 шт.	18.04.2015	18.04.2019
МФ Ø 50 Т2	201015839	32693 т	на приборе 1 шт.	18.04.2015	18.04.2019
КТСП-Н t1	15271	62 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15271	52 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171818	5,3 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ Р2	171804	4,8 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
ГВС		204 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201013237	5643 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201015755	4871 т	на приборе 1 шт.	25.05.2015	25.05.2019
КТСП-Н гвс t3	17022	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17022	35 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р3	171697	4,9 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
КОРУНД-ДИ гвс Р4	171702	4,9 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		7161 ч			
			Всего установлено пломб: 15 шт. (в т. ч. 6 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 сентября 2016 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 25.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 Главный инженер ООО "ЖКС" С.Н. Перегонцев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись